

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	天津新鲲鹏化工有限公司油田化学品及水处理化学品项目安全评价报告		
	项目地址	天津经济技术开发区南港工业区富港路以南，中海油渤西处理厂项目以西		
	项目所属行业	专用化学用品制造	评价类型	安全预评价
	项目简介	<p>天津新鲲鹏化工有限公司油田化学品及水处理化学品项目拟建设油田用消泡剂等 12 条生产线。</p> <p>本项目存在的危险、有害因素包括：火灾爆炸、中毒窒息、容器爆炸、灼烫、机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、触电、淹溺、车辆伤害、坍塌、锅炉爆炸、其他伤害、噪声与振动、高低温危害、粉尘、毒物、电磁辐射等。</p> <p>本项目部分产品属于易燃液体。除产品外，本项目（含化验室）使用的原辅材料共 15 种危险化学品列入《危险化学品目录（2015 版）》。</p> <p>本项目不涉及危险化工工艺，各单元均不构成危险化学品重大危险源。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油天津化工研究设计院有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（津）-016	资质有效期至	2025-1-20
	项目组组长	杨洋	1700000000100025	安全、化工机械
	项目组成员	赵家程	1800000000100014	电气、自动化
		卜凡	1800000000100016	安全
		高鹏	0800000000206900	化工
		刘阳	S011011000110191000073	安全
技术负责人	李洁	过程控制负责人	王璐璐	
报告编制人	杨洋、赵家程、卜凡、高鹏、刘阳	报告审核人	曹颖	
评价现场	现场勘验人员	杨洋、卜凡		
	现场勘验时间	2019. 5. 10	现场勘验图像	（查看照片）
评价结论	本项目外部防火间距无法满足《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004 表 4.0.4 的要求，建议建设单位考虑选址问题，以满足安全条件。			
报告签发	报告签发人：	庞建军	签发时间	2020. 12. 29