


中海油天津化工研究设计院有限公司安全评价中心

报告信息公开表

项目概况	项目名称	中海油深燃能源有限公司宝龙加油加气站（加油部分） 经营危险化学品安全现状评价		
	项目地址	深圳市龙华区民治街道金龙路西面		
	项目所属行业	成品油零售经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	宝龙站主要从事 92#、95#汽油和 0#柴油的零售经营。总占地面积 2730.51m ² ，建筑总面积为 800m ² ，其中加油加气棚面积为 500m ² ，站房建筑面积为 300m ² 。该加油加气站设置了 1 台 50m ³ 、1 台 30m ³ 的地上 LNG 储罐（均已停用），4 台埋地油罐，其中 1 台 20m ³ 的 92#汽油罐、1 台 20m ³ 的 95#汽油罐、2 台 20m ³ 的 0#柴油罐。加油机数量为 4 台，加油枪共 24 支。地下油罐总容积为 60m ³ （柴油储罐折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该加油加气站属于三级加油加气站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油天津化工研究设计院有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-016	资质有效期至	2025.1
	项目组组长	杨洋	1700000000100025	安全
	项目组成员	赵家程	1800000000100014	自动化
		郭志佳	1100000000200973	电气
		王彦	0800000000206913	化工
		赵阳	S011011000110193 000055	化工机械
技术负责人	李洁	过程控制负责人	刘阳	
报告编制人	杨洋、赵家程、郭志佳、王彦、赵阳	报告审核人	曹颖	
评价现场	现场勘验人员	杨洋、赵家程		
	现场勘验时间	2022.11~2023.8	现场勘验图像	
评价结论	中海油深燃能源有限公司宝龙加油加气站现状符合安全生产的要求，满足《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局 55 号令，第 79 号修订）有关申请危险化学品经营许可证换证的条件。			
报告签发	报告签发人	庞建军	签发时间	2023.9