


中海油天津化工研究设计院有限公司安全评价中心

报告信息公开表

项目概况	项目名称	中海油深燃能源有限公司宝月加油加气站（加油部分）经营危险化学品安全现状评价		
	项目地址	深圳市南山区南山街道月亮湾大道南面		
	项目所属行业	成品油零售经营	评价类型	现状评价
	项目简介	<p>宝月加油加气站主要从事 92#、95#汽油、0#柴油和 LNG 的零售经营。宝月加油加气站总用地面积 1512.58 m²，其中加油加气棚（单层）建筑面积为 105 m²，站房（二层）建筑面积为 124.5 m²。宝月加油加气站设有 2 个 20m³ 地下汽油油罐，其中 1 个 20m³ 的 92#汽油罐、1 个 20m³ 的 95#汽油罐，2 个 20m³ 的地下柴油罐及 1 个 60m³ 的地上立式 LNG 储罐，地下油罐总容积为 60m³（柴油储罐折半计入总容积），LNG 储罐总容积为 60m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），储罐区总容积为 120m³（柴油折半计算），加油与 LNG 加气合建站等级属于二级，该加油站加油系统设置卸油和加油油气回收系统。本次评价仅评价加油部分，加气部分仅评价与加油设施安全距离是否符合。</p> <p>经营过程中存在的主要危险有害因素是火灾、爆炸，其他危险有害因素是中毒窒息、车辆伤害、触电、机械伤害、高处坠落等。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油天津化工研究设计院有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-016	资质有效期至	2025.1.20
	项目组组长	杨洋	1700000000100025	安全/化工机械
	项目组成员	赵家程	1800000000100014	电气、自动化
		丁灵	1100000000201281	化工工艺
		安晓英	1100000000201562	/
		余爱生	1100000000302030	自动化
技术负责人	李洁	过程控制负责人	刘阳	
报告编制人	杨洋、赵家程、丁灵、安晓英、余爱生	报告审核人	曹颖	
评价现场	现场勘验人员	杨洋、赵家程		
	现场勘验时间	2022.10-2022.12	现场勘验图像	
评价结论	中海油深燃能源有限公司宝月加油加气站（加油部分）符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证的换证要求。			
报告签发	报告签发人	庞建军	签发时间	2023.4.25