

## 报告信息公开表

项目概况	项目名称	中海油惠州新能源有限公司江北西加气站安全现状评价		
	项目地址	广东省惠州市惠城区江北西 13 号小区		
	项目所属行业		评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>江北西加气站主要从事天然气（LNG、L-CNG）的零售经营业务。站区租用惠州市公共汽车总公司土地，租用面积 3200m<sup>2</sup>，建筑总面积约为 188m<sup>2</sup>，站内设有一台 60m<sup>3</sup>LNG 储罐和一套 1.33m<sup>3</sup>×6 的 CNG 储气瓶组及配套工艺设施，以及 2 台 LNG 加气机和 2 台 L-CNG 加气机，该加气站属于三级 LNG 和 L-CNG 加气合建站。该加气站内的 1.33m<sup>3</sup>×6 的 CNG 储气瓶组已于 2022 年 8 月 30 日已报惠州市惠城区市场监督管理局注销停用。</p> <p>江北西加气站经营过程中存在的主要危险有害因素有火灾爆炸、容器爆炸、中毒窒息和低温冻伤，其他危险有害因素有触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、噪声振动和高温危害等，可能发生危险的场所主要为储罐区、卸车区和加气区。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油天津化工研究设计院有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-016	资质有效期至	2025. 1. 20
	项目组组长	刘阳	S011011000110191 000073	安全技术及工程
	项目组成员	赵家程	1800000000100014	电气工程及其自动化
		郭永欣	0800000000305887	化工专业
		郭凤鑫	1100000000201305	化工专业
		弓创周	0800000000206980	化学工程专业
技术负责人	李洁	过程控制负责人	杨洋	
报告编制人	刘阳、赵家程、郭永欣、郭凤鑫、弓创周	报告审核人	曹颖	
评价现场	现场勘验人员	刘阳、赵家程		
	现场勘验时间	2023. 3-4	现场勘验图像	
评价结论	江北西加气站安全现状符合有关法律、法规、规章、标准规范的要求，具备经营液化天然气的安全条件。			
报告签发	报告签发人	庞建军	签发时间	2023. 4. 6